



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberttring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at
Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Wirtschaft



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.157

Geltungsdauer ♦ Vertrieb in Österreich

bis Ende Dezember 2026

Inhaber

Wieland Moellersdorf Ges.m.b.H.
Lützowgasse 12-14
1140 Wien

Hersteller

Felder GmbH Löttechnik / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM – VA HL 9130 vom 26. Februar 2023

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 300 Ausgabe Jänner 2019, Anhang C.2 (ÖNORM EN ISO 9454-1, DVGW-Arbeitsblatt GW 7)
- QS-W 100 Ausgabe November 2022

Produkt

Weichlötpaste
SUPERSAN®-FIT 4000

und

Weichlötlösungsmittel
SUPERSAN®-FLUX 100
zum Löten von Kupferrohren


Anwendungsbereich:
für die Installation mit Kalt- und Warmwasser
sowie in der Heizungsinstallation

Werkstoff/Legierung:

- Weichlötpaste SUPERSAN®-FIT 4000 (Sn97Cu3 gemäß DIN EN ISO 9453) gemäß DIN EN ISO 9454 und gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 7 (Typ 3214)
- Weichlötlösungsmittel SUPERSAN®-FLUX 100 (Sn97Ag3 gemäß DIN EN ISO 9453) gemäß DIN EN ISO 9454 und gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 7 (Typ 3214)

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 13. Juli 2023


Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwarzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle