



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberting 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.156

Geltungsdauer

bis Ende Dezember 2020

Inhaber ♦ Vertrieb in Österreich

Metallwerk Möllersdorf Handels GmbH
Lützowgasse 12-14
1140 Wien

Hersteller

Felder Löttechnik GmbH / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM - VA HL 8483 vom 2. Mai 2017

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 300 Ausgabe November 2016,
Anhang C.1

Produkt

Weichlote

SUPERSAN®-220,
Lötdraht 2 mm

SUPERSAN®-ST2,
Lötdraht 2 mm bzw. -ST3, Lötdraht 3 mm

Anwendungsbereich:

Trink-, Warm- und Regenwasser,
Fußboden-, Flächen- und
Warmwasserheizungen,
thermische Solaranlagen ≤ 200 °C sowie
Druckluft ≤ 10 bar.

Werkstofflegierung:

SUPERSAN®-220 (S-Sn97Ag3
nach ÖNORM EN ISO 9453)
SUPERSAN®-ST
(S-Sn97Cu3 nach ÖNORM EN ISO 9453)

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 3. Juli 2017

Dipl.-Ing (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle