



## Productcertificaat K7280/02

Uitgegeven 2013-03-08

Vervangt K7280/01

Pagina 1 van 2


## Koperen Buizen

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

## Buntmetall Amstetten GmbH

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K760 "Koperen buizen".



Bouke Meekma  
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Leverancier

Buntmetall Amstetten GmbH  
Fabrikstraße 4  
Postfach 43  
A-3300 AMSTETTEN  
Oostenrijk  
Tel. +43-7472 606 290  
Fax +43-7472 606 287

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

### Koperen buizen

---

#### Technische specificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

**Zachte, koperen buizen** in de afmetingen 10 x 1,0 mm tot en met 28 x 1,2 mm.

**Halfharde en harde koperen buizen** in de afmetingen 10 x 1,0 mm tot en met 133 x 3,0 mm.

Het koolstofgehalte op de binnenzijde van de zachte en halfharde buizen wordt beheerst door het gebruik van weinig smeermiddel.

---

#### Toepassing en gebruik

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in binnenhuisinstallaties voor het transport van warm en koud drinkwater

#### Toxicologische eisen

Toelating:

Dit product is toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën leidingwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

ATA criteria:

Aan de ATA-productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent moet worden voldaan aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur die, in verband met de vertrouwelijkheid, is vastgelegd in de niet-openbare bijlage bij de Kiwa certificatieovereenkomst. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke ATA-producteisen die in verband met de vertrouwelijkheid zijn vastgelegd in de niet-openbare bijlage bij de Kiwa certificatieovereenkomst.

#### Merken

De Kiwa<sup>®</sup>-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA" samen met  of het verkorte woordmerk KK.

Plaats van het merk:

Op de buitenzijde van de buis (elke meter) licht ingestempeld.

Verplichte aanduidingen:

- Harde stempel : SUPERSAN® GASTEC QA KIWA NEN-EN 1057 dia x wanddikte hardheid BMA productiejaar/kwartaal
- Inkt : SUPERSAN® Gastec QA KIWA voor verwarming en sanitair NEN-EN 1057 dia x wanddikte hardheid BMA productiejaar/kwartaal.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Ingestempeld

#### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Buntmetall Amstetten GmbH

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.