



## Productcertificaat K26805/05

Uitgegeven 2019-10-15

Vervangt K26805/03

Pagina 1 van 2

### Koperen buizen voorzien van een uitwendige afwerklaag

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### Wieland Austria Ges.m.b.H.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K761 "Koperen buizen voorzien van een uitwendige afwerklaag" d.d. 01-02-2012.

Ronald Karel  
Kiwa

288171015

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
info@kiwa.nl  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Leverancier

Wieland Austria Ges.m.b.H.  
Fabrikstrasse 4  
3300 AMSTETTEN  
Oostenrijk  
Tel. +43-(0)7472 606 290

#### Fabrikant

Wieland Werke A.G.  
Graf-Arco-Straße 36  
D-89070 ULM  
Duitsland  
Tel. +(0)49-7319 440  
Fax +(0)49-7312 772



**Certificatieproces**  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

## Koperen buizen voorzien van een uitwendige afwerklaag

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

Zachte, koperen buizen in de afmetingen:

- 12 x 1,0 mm;
- 15 x 1,0 mm
- 22 x 1,1 mm

alle voorzien van een uitwendige afwerklaag van weekgemaakt PVC, geleverd op rollen van 25m of 50m.

De afwerklaag wordt aangebracht door de fabriek Wieland Werke A.G. Deze fabriek wordt door Kiwa wordt gecontroleerd.

### Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017 (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

### MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA" samen met  of het verkorte woordmerk KK.

Plaats van het merk:

Op de buitenzijde van de buis (elke meter) licht ingestempeld.

Verplichte aanduidingen:

BMA diameter x wanddikte EN 1057 KIWA GASTEC QA DIN 4102 B2 productiejaar/kwartaal □ (Wieland productiemark).

De uitvoering van merken is als volgt:

- Ingestempeld

### TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in binnenhuisinstallaties voor warm of koud drinkwater. De afwerklaag dient ter bescherming van het buisoppervlak tegen aantasting en als eventuele isolatie.

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wieland Austria Ges.m.b.H.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.